



WSS/KG/ 1905 /DOPKiZP/MW/ 925 /14

Tychy, 03.10.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na remont i adaptację pomieszczeń na II piętrze budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach na Pracownię Endoskopii (nr sprawy: 36/14/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1

Projekt zakłada wykonanie podłóg z wykładziny firmy Forbo, czy można ją zastąpić wykładziną firmy Tarkett Linoleum 2,5mm?

Odpowiedź:

Projekt dopuszcza zastosowanie dowolnej wykładziny, pod warunkiem posiadania atestu dopuszczającego do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Pytanie 2

Projekt zakłada wykonanie instalacji wodociągowej (ciepłej i zimnej wody) z rury wielowarstwowej PE-RT-spoiwo-aluminium zgrzewane w sposób ciągły-spoiwo-PE-RT, czy zamiast można zastosować rury wraz z kształtkami systemowymi firmy PEHAU do instalacji wodnej.

Odpowiedź:

Można zastosować rury i kształtki REHAU.

Pytanie 3

Jakie ościeżnice trzeba uwzględnić w wycenie – regulowane czy stałe, wypełnienie skrzydeł drzwiowych – „plaster miodu” czy wiórowe?

Odpowiedź:

Ościeżnice regulowane, wypełnienie skrzydeł drzwiowych wiórowe.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Lekki

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 12 058 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł