



WSS/KG/ 1252 /DOPKiZP/JNJ/ 497 /15

Tychy, 22.06.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego  
na przebudowę Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach  
(nr sprawy: 33/15/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1** Dot. stolarki drzwiowej:

- czy drzwi D9 i D10 należy ująć w ofercie
- czy drzwi D1,D6,D7,D9 i D10 są z PVC lub ALU- projekt tego nie precyzuje a w przedmiarze występują jako drewniane typu Porta
- czy drzwi typu Porta są wszystkie bez odporności p.poż

**Odpowiedź:**

- drzwi D9 i D10 należy ująć w ofercie.
- drzwi D6 i D7 - drzwi płytowe wewnętrzne, pełne 2-skrzydłowe
- D1 - drzwi płytowe, wewnętrzne, pełne 1-skrzydłowe
- D9, D10 - drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone z odbojnicą
- D9 - EI 60 - 1-skrzydłowe
- D10 - EI 30 - 2-skrzydłowe

- D3 - drzwi drewniane EI 30 ( centrala telefoniczna)

Dodatkowo należy ująć do wyceny drzwi:

- D1 - szt 5
- D3 - szt 1 - drzwi drewniane EI 30 ( centrala telefoniczna)

**Pytanie nr 2**

Brak opisu standardu odbojnic ściennych.

**Odpowiedź:**

Odbojnice ścienne firmy C/S Acrovyn typu: SCR80 lub równoważne.

**Pytanie nr 3**

Pom. 017 –brudownik brak podejścia wod-kan oraz brak podejścia elektr 380V

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 15 648 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



**Odpowiedź:**

Podejścia należy wykonać.

**Pytanie nr 4**

Czy Inwestor dopuszcza możliwość płatności w dwóch etapach –tak jak podzielony jest zakres rzeczowy robót do wykonania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **25.06.2015r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie.

**PROKURENT**  
**Dyrektor ds.**  
**Organizacyjno-Prawnych**  
***Karolina Filipowska***