CENTRALA WENT. NSW3
Vv=14100/12700 m³/h
Dp WYM. 4400x1200x1200 mm
GR. G 52mm x Wys3,
m=900 kg

CENTRALA WENT. NSW1
Vv=14100/12700 m³/h
Dp WYM. 4900x1200x1200 mm
GR. G 52mm x Wys3,
m=1000 kg

CENTRALA NSW3

POLE OBSŁUGI

CENTRALA NSW1

SZAFA AKPIA NSW3
WENTYLATORY Pel=3,7 kW / 400V
NAGRZ. EL. Pel=14 kW / 400V

SZAFA AKPIA NSW3
WENTYLATORY Pel=3,3 kW / 400V
NAGRZ. EL. Pel=14 kW / 400V

DO PROJ. WRZUTNE POWIETRZA
ZLOKALIZOWANEJ NA DACHU - #100

PROJ. WENTYLATOR KANAŁOWY #100
Pel=0,83 kW/230 V m=5,4 kg

PROJ. KANAŁ CZERPNY O WYM. 1800x500mm
DLA CENTRALI NSW1 I NSW3

WENTYLATORNIA
SUP: 4m/s
Pow. 86,78 m2
Wys. 270 cm

PROJ. KANAŁ WYWIEWNY W1
Vv=2750 m³/h (400x400)mm
PROJ. KANAŁ NAWIEWNY N1
Vv=2540 m³/h (400x400)mm

PROJ. KANAŁ NAWIEWNY N3
Vv=1760 m³/h (400x250)mm
PROJ. KANAŁ WYWIEWNY W3
Vv=1720 m³/h (400x250)mm

DO PROJEKTOWANEJ WYRZUTNI POWIETRZA
Z LOKALIZOWANEJ NA DACHU
(630x300)mm

EL

HP

PROJ. KANAŁ CZERPNY O WYM. (630x400)mm

PROJ. KANAŁ WYWIEWNY WW2
Vv=1970 m³/h - (1250x315)mm

PROJ. KANAŁ NAWIEWNY N2
Vv=2620 m³/h - (1500x315)mm

PROJ. KANAŁ WYWIEWNY W2
Vv=1970 m³/h - (1250x315)mm

DO PROJ. WRZUTNI POWIETRZA
ZLOKALIZOWANEJ NA DACHU - #100

DO PROJ. WRZUTNI POWIETRZA
ZLOKALIZOWANEJ NA DACHU - #125

PROJ. KLAPA PPOŻ.
Z SIŁOWNIKIEM 24 V

CENTRALA WENT. NSW2
Vv=14100/12600 m³/h
Dp WYM. 4250x1200x1200 mm
GR. G 52mm x Wys3,
m=900 kg

CENTRALA NSW2

POLE OBSŁUGI

PROJ. WENTYLATOR KANAŁOWY #100
Pel=0,83 kW/230 V m=5,4 kg

SZAFA AKPIA NSW2
WENTYLATORY Pel=3,3 kW / 400V
NAGRZ. EL. Pel=14 kW / 400V

EI30

PROJ. WENTYLATOR KANAŁOWY #100
Pel=0,83 kW/230 V m=5,4 kg

PRO MORTE
SUP: 4m/s
Pow. 17,29 m2
Wys. 324 cm

OZNACZENIA:

- PROJ. KANAŁY WENTYLACYJNE – WYWIEW
- PROJ. KANAŁY WENTYLACYJNE – NAWIEW
- PROJ. NAWIEWNIK
- PROJ. WYWIEWNIK
- PROJ. KRATKA WYWIEWNA
- PROJ. KLAPA PPOŻ. Z SIŁOWNIKIEM 24 V
- PROJ. WENTYLATOR KANAŁOWY
- K2 PROJ. KLAPA ZWROTNA
- PROJ. TŁUMIK KANAŁOWY

K1, K2, K3, K4
K5, K6, K7, K8, K9
K12, K13, K14

PROJ. KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT
Qchł/Qgrz=2,5/3,2kW, m=9,5 kg
o wym. 280x967x315mm (wysxszer.xgł.)

JZK1, JZK2, JZK3, JZK4
JZK5, JZK6, JZK7, JZK8
JZK9, JZK12, JZK13, JZK14

PROJ. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
o wym. 540x780x290mm (wysxszer.xgł.)
Pel=2,5/0,66 kW/230V, m=33 kg

K10

PROJ. KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT
Qchł/Qgrz=8,0/9,0 kW, m=14 kg
o wym. 520x998x238mm (wysxszer.xgł.)

JZK10

PROJ. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
o wym. 810x780x330mm (wysxszer.xgł.)
Pel=2,5/2,45 kW/230V, m=61 kg

K11

PROJ. KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT
Qchł/Qgrz=7,1/8,0 kW, m=14kg
o wym. 305x998x238mm (wysxszer.xgł.)

JZK11

PROJ. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
o wym. 625x790x290mm (wysxszer.xgł.)
Pel=2,2/2,25 kW/230V, m=46 kg

UWAGA:

PO DOKONANIU WYBORU DOSTAWCY URZĄDZENIA RM PROJEKTOWANEJ INWESTORA NALEŻY SKORYGOWAĆ MOCE CHŁODNICZE KLIMATYZATORÓW W ZALEŻNOŚCI OD POMIESZCZEŃ REZONANSU ORAZ MOC AGREGATU WODY LODOWEJ DLA UKŁADU CHŁODZENIA CEWKI REZONANSU.

INST. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Projekt budowlany zamienny
Rozbudowa i przebudowa przychodni oraz budynku przy ulicy Jaworowej 1 w m. i gminie Jaworze z filią Szczawica Zdrój Nowy Sącz 33-370, dz. nr ewid. 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1788/7, 1788/8, 1788/9, 1788/10, 1788/11, 1788/12, 1788/13, 1788/14, 1788/15, 1788/16, 1788/17, 1788/18, 1788/19, 1788/20, 1788/21, 1788/22, 1788/23, 1788/24, 1788/25, 1788/26, 1788/27, 1788/28, 1788/29, 1788/30, 1788/31, 1788/32, 1788/33, 1788/34, 1788/35, 1788/36, 1788/37, 1788/38, 1788/39, 1788/40,