

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie
przebudowy i remontu wraz z wyposażeniem technicznym oddziału Ginekologiczno-
Położniczego (odcinek III Ginekologia oraz odcinek IV Położnictwo, Trakt Porodowy,
Oddział Neonatologiczny) zlokalizowanego na IV piętrze Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Tychach”
(nr sprawy: 40/18/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Na jakim etapie postępowania przetargowego należy przedstawić Zamawiającemu kosztorysy uproszczone, o których mowa w pkt. XII ust. 1 SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysów uproszczonych o których mowa w pkt. XII ust.1 SIWZ na etapie składania dokumentacji projektowej. Zmiana została uwzględniona w modyfikacji SWIZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej określającej minimalne parametry, jakie muszą spełnić oferowane urządzenia wymagające dostawy w tym postępowaniu.

Odpowiedź:

Dokonano modyfikacji zał. Nr 1a,1b,1c

Zamawiający informuje, iż powyższe załączniki znajdują się do pobrania na stronie internetowej

www.bip.szpitalmegrez.pl

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł



Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego wskazania w kosztorysie uproszczonym numeru katalogowego i producenta elementów wyposażenia wymienionych w załączonych zestawieniach. Po pierwsze z powodu braku szczegółowych informacji dotyczących specyfikacji wymaganych przez Zamawiającego produktów jakie należy dostarczyć, a po wtóre dobór wyposażenia w przypadku procedury zaprojektuj wybuduj następuje na etapie sporządzania koncepcji i projektu budowlanego (przy akceptacji Zamawiającego). Wobec powyższego prosimy o usunięcie wymogu wskazania konkretnego producenta, typu i nr katalogowego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 2

Dotyczy: Rozdział V pkt 2 c) str. 15 SIWZ

Zapis SIWZ stanowi:

*„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykaże Wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbudowie , modernizacji lub przebudowie **zakładu opieki zdrowotnej** o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto lub dwóch robót budowlanych polegających na budowie rozbudowie, modernizacji lub przebudowie **zakładu opieki zdrowotnej** o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN brutto każda”.*

Pytanie nr 1

Mając na uwadze fakt, iż powyższy wymóg odnosi się wyłącznie do zakładów opieki zdrowotnej, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jakiego rodzaju placówki / obiekty mieszczą się w ocenie Zamawiającego w tym zakresie oraz określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zakładu opieki zdrowotnej”, a zatem które z nich zostaną przez Zamawiającego uznane za spełniające warunek.

W kwestii interpretacji rozumienia ZOZ należy odwołać się do definicji ustawy o działalności leczniczej.

Zakład opieki zdrowotnej – zgodnie z polskim prawem obowiązującym przed 1 lipca 2011 – to wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 (obowiązująca od 1 lipca 2011) zastąpiła pojęcie zakładu opieki zdrowotnej szerszym pojęciem podmiotu leczniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638).

Podmiotami leczniczymi są podmioty prowadzące działalność leczniczą, która z kolei polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ustawa definiuje stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne jako świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach.

Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że zamawiający uzna spełnienie warunku, w sytuacji gdy wymagane roboty budowlane będą dotyczyły obiektów budowlanych (budynków) służących do realizacji w/w świadczeń.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Zdaniem Wykonawcy ww. warunek postawiony przez Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej jest nadmiernie wygórowany. Powyższy warunek ogranicza dostępność tego zamówienia dla wykonawców zdolnych do jego wykonania, ograniczając tym samym konkurencję.

Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykaże Wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbudowie , modernizacji lub przebudowie **zakładu opieki zdrowotnej lub innej placówki leczniczej, medycznej lub uzdrowiskowej** o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto, **bądź dwóch tego typu robót o łącznej wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto**”*

Wykonawca pozostaje w przekonaniu, iż powyższe zmiany pozytywnie wpłyną przebieg postępowania i pozwolą wyłonić wykonawcę, który wykonana zamówienie należyście, prawidłowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Odpowiedź:

Zapis został zmodyfikowany w SIWZ

zmienia się treść...

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbudowie , modernizacji lub przebudowie zakładu opieki zdrowotnej lub innej placówki leczniczej, medycznej lub uzdrowiskowej o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto lub dwóch robót budowlanych (każda z robót winna być przedmiotem odrębnej umowy) polegających na rozbudowie, modernizacji lub przebudowie zakładu opieki zdrowotnej lub innej placówki leczniczej, medycznej lub uzdrowiskowej o wartości łącznej nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto

*- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego, dotyczącego rozbudowy, modernizacji lub przebudowy zakładu opieki zdrowotnej lub innej placówki leczniczej, medycznej lub uzdrowiskowej o wartości 300 000,00PLN brutto lub co najmniej dwie usługi(**każda z usług winna być przedmiotem odrębnej umowy**)polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego rozbudowy, modernizacji lub przebudowy zakładu opieki zdrowotnej lub innej placówki leczniczej, medycznej lub uzdrowiskowej, o wartości łącznej nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto*

Dotyczy: terminu wykonania

Zgodnie z SIWZ oraz projektem umowy:

SIWZ:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin zakończenia:

3) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót zgodnie z podziałem na poszczególne etapy realizacji, które należy wykonać w następujących terminach:

III etap – ginekologia – odcinek III wraz z dostawą i montażem wyposażenia – w terminie (maksymalnie 6 miesięcy) po zakończeniu realizacji I etapu.

Projekt umowy

§5. Terminy

1.

III etap – ginekologia – odcinek III wraz z dostawą i montażem wyposażenia – w terminie (maksymalnie 6 miesięcy) po zakończeniu realizacji I etapu.

Pytanie nr 4

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wykonanie III etapu ma nastąpić w terminie maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu etapu I, nie zaś etapu II.

Odpowiedź:

Wykonanie etapu III ma nastąpić w terminie maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu etapu I

Dotyczy: sprawdzenia PFU

Zgodnie z SIWZ i projektem umowy:

SIWZ:

18. Informacje dodatkowe

3) Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU założeń, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego w PFU a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie sobie praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przed wykonaniem dokumentacji dokonać szczegółowych pomiarów.

Projekt umowy:

§2 Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy będzie ponadto należało:

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU założeń, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego w PFU a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Przed wykonaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać szczegółowych pomiarów.

Pytanie nr 5

Zgodnie z ustawą pzp Zamawiający odpowiada za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia, którym w przypadku zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj jest Program Funkcjonalno-Użytkowy. Z powyższych regulacji SIWZ i projektu umowy wynika, że to Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację założeń PFU, a więc na Wykonawcę przenosi się odpowiedzialność za opis przedmiotu zamówienia, który zasadniczo należy do obowiązków Zamawiającego, co jest niedopuszczalne i stoi w sprzeczności z ustawą. W związku z tym wnosimy o zmianę ww. postanowień poprzez wykreślenie zapisów przerzucających ryzyko nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na Wykonawcę oraz doprowadzenie do ich zgodności z obowiązującymi przepisami ustawy pzp.

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą pzp Zamawiający odpowiada za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia, którym w przypadku zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, który został wykonany na podstawie obowiązujących przepisów.

Dotyczy: zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z projektem umowy:

§3 Zatrudnienie pracowników

1. Osoby wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności:

- a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 - b) kierownika robót w specjalności:
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Pytanie nr 6

Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z opinią UZP:

Z kolej, w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o dostosowanie postanowień projektu umowy do ww. opinii UZP.

Odpowiedź:

§3 Zatrudnienie pracowników Zamawiający wprowadzi następujące postanowienia:

1. Osoby wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności:

- a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 - b) kierownika robót w specjalności:
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę **lub umowy cywilno-prawnej.**

Pytanie nr 7

Ponadto zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a pzp **wnosimy o sprecyzowanie cz. III pkt. 12 SIWZ w zakresie wskazania czynności dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia osób je wykonujących na podstawie umowy o pracę.**

Zgodnie z wyrokiem KIO 411/18 z dnia 26 marca 2018r. :

*Celem art. 29 ust. 3a p.z.p. było nałożenie na zamawiającego obowiązku oceny, czy czynności, które będą na jego rzecz wykonywane w ramach realizacji zamówienia publicznego, powinny być wykonywane w ramach stosunku zatrudnienia na umowę o pracę, a które takiego charakteru nie mają i z ich specyfiki wynika, że będą świadczone w oparciu o umowy cywilnoprawne jak np. zlecenie, umowa o dzieło, czy kontrakt menedżerski. **Jeśli na zamówienie publiczne składają się czynności, których realizacja odpowiada stosunkowi pracy, wówczas zamawiający ma obowiązek wskazać je w opisie przedmiotu zamówienia oraz wyegzekwować od wykonawcy, aby w ramach ich świadczenia zatrudniał on pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.***

Odpowiedź:

3 Zatrudnienie pracowników Zamawiający wprowadzi następujące postanowienia::

- c) Zamawiający wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani w liczbie co najmniej 15 osób wykonujący roboty budowlano - instalacyjne pod kierownictwem Kierownika Budowy byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r –

Kodeks pracy (Dz.U z 2018.917 z póź.zm.).Wymaga się, aby umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony lub co najmniej na czas wykonywania przedmiotu umowy.

Dotyczy: kary umowne

Pytanie nr 8

§ 12 projektu umowy – przywołane postanowienia umowy przewidują rażąco wygórowane kary umowne wobec Wykonawcy.

Zgodnie zaś z wyrokiem KIO w sprawie łączonej pod sygn. KIO 980/18, KIO 983/18, Izba nakazała Zamawiającemu obniżenie kar umownych wskazanych we wzorcach umownym z uwagi na rażące ich wygórowanie:

Izba stanęła na stanowisku, że wysokość kar umownych w § 13 ust. 1, 2, 3, 6, 9 i 10 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ jest znacząco wygórowana i stanowi nieproporcjonalne obciążenie wykonawcy w stosunku do wysokości jego wynagrodzenia oraz jest nieadekwatna do wagi naruszeń, co w konsekwencji powoduje, że poziom kar umownych, przewidzianych przez Zamawiającego zamiast funkcji kompensacyjnej w zasadzie jest pewnym rodzajem represji względem wykonawcy.

W związku z tym Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kar umownych, w szczególności za:

„za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie terminu zakończenia realizacji umowy przez Wykonawcę, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 2 umowy” – prosimy o zmianę na 0,05%, jak w pozostałych punktach umowy

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi zmianę we wzorze umowy.

„Zamawiający obniży karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie terminu zakończenia realizacji umowy przez Wykonawcę, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 2 umowy do 0,05 %”

Pytanie nr 9

Zapisy cz. III pkt. 14 SIWZ traktują o dopuszczeniu przez Zamawiającego stosowania materiałów równoważnych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie materiałów równoważnych również na etapie realizacji umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie materiałów równoważnych również na etapie realizacji umowy

Pytanie nr 10

Dotyczy zapisu cz. III pkt 16 A 1 c SIWZ :

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający w szczególności wymaga: (...) uzyskanie postanowień o zgodzie na odstępstwa od obowiązujących przepisów

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jakie odstępstwa od obowiązujących przepisów i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje ?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje odstępstwa w zakresie przepisów ppoż. -załącznik nr 18 do SIWZ oraz w PFU.

Pytanie nr 11

Zapis cz. III pkt 16 C.5. SIWZ

C. Dostawa i montaż wyposażenia technicznego

Okres gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.

Zapis cz. III pkt 17 11) SIWZ

Do obowiązków Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie należało(...)

Udzielenie 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz zobowiązanie do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia oraz wykonanie ewentualnej korekty regulacji c. o. w sezonie grzewczym oraz przed zakończeniem sezonu grzewczego. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych

Wobec rozbieżności w/w zapisów prosimy o doprecyzowanie wymaganych okresów gwarancji i rękojmi

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy w §14 oraz w SIWZ.

Pytanie nr 12

Zapis cz. III pkt 17. 15) SIWZ

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia realizacji zamówienia przez podwykonawców, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy. Podwykonawca wskazany przez Wykonawcę musi uzyskać zgodę Zamawiającego

Przepisy ustawy pzp uprawniają Zamawiającego do akceptacji umów podwykonawczych w określonym zakresie (odmiennie dla podwykonawstwa robót budowlanych oraz dostaw i usług), a nie do wyrażania zgody na podmiot podwykonawczy. Wobec powyższego prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w/w zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykreśla ostatnie zdanie w/w zapisu i nadaje brzmienie:

„Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.”

Pytanie nr 13

Prosimy o przewidzenie w §15 umowy postanowień umożliwiających zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, które uniemożliwią terminową realizację umowy np.:

- **wystąpienie robót dodatkowych i/lub zamiennych, mając na względzie, iż zgodnie z PFU min.:**
„Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia innego układu funkcjonalnego, jeżeli taki wymóg zostanie zgłoszony przez Niego, lub przyszłego Użytkownika na etapie uzgadniania studium funkcjonalno-technologicznego, w przypadku zmiany stopnia referencyjności poszczególnych odcinków lub zmiany obowiązujących przepisów, w tym dotyczących świadczeń gwarantowanych.”
- **wynikające z błędów, braków lub wad PFU,**
- **przedłużenie terminów uzyskiwania zgód i decyzji od uprawnionych organów,**

Odpowiedź:

Zamawiający w § 15 po pkt. 2) wprowadzi zapis:

3).zmiana terminu realizacji umowy lub wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają terminową realizację umowy, w tym w szczególności:

- a. wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
- b. wynikające z błędów, braków lub wad PFU,
- c. opóźnienie wydania przez właściwe organy administracji publicznej decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. niezbędnych do realizacji umowy
- d. konieczności wykonania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nie dłużej jednak niż o czas potrzebny do realizacji przedmiotu umowy,

Pytanie nr 14

Biorąc pod uwagę, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, realizację robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie określony przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania zamówienia na 19 miesięcy jest terminem nierealnym, tym bardziej, że jego skrócenie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (co ma zachęcać Wykonawców do oferowania jeszcze krótszych terminów). Ponadto fakt nieprzewidzenia możliwości aneksowania terminu wykonania umowy (za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej) oraz przewidzenia wysokich kar umownych za jego niedotrzymanie powoduje, że ryzyko dla Wykonawcy jest nie do przyjęcia oraz w sposób rażąco zostaje zachwiana równowaga stron stosunku zobowiązaniowego.

Z powyższych względów wnosimy o przedłużenie maksymalnego terminu na realizację zamówienia do 30 miesięcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie maksymalnego terminu na realizację zamówienia do 30 miesięcy.

Pytanie nr 15

Zgodnie z PFU:

„Na etapie prac projektowych należy wykonać ekspertyzę techniczną części budynku podlegającej przebudowie (w niezbędnym zakresie), która wykaże zakres możliwości przebudowy dla uzgodnionego przez Zamawiającego studium funkcjonalno-technologicznego.”

Co w przypadku, gdy nośność stropów okaże się niewystarczająca?

Odpowiedź:

Na etapie projektu budowlanego i po wykonaniu ekspertyzy technicznej przez Wykonawcę mogą ewentualnie wystąpić punktowe wzmocnienia konstrukcji zgodnie z założeniami zawartymi w PFU.

Pytanie nr 16

W związku z wymogiem PFU wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji, proszę o precyzyjne określenie w których pomieszczeniach ma być wentylacja nawiewno-wywiewna.

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentacji PFU, która jest załącznikiem do SIWZ.

Pytanie nr 17

W związku z wymogiem PFU wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji, proszę o precyzyjne określenie w których pomieszczeniach ma być klimatyzacja.

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentacji PFU, która jest załącznikiem do SIWZ.

Pytanie nr 18

Proszę o wskazanie, czy klimatyzacja ma być realizowana przez niezależne jednostki chłodzące typu SPLIT, czy ma być zintegrowana z wentylacją nawiewno-wywiewną.

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentacji PFU, która jest załącznikiem do SIWZ.

Pytanie nr 19

Proszę o wskazanie, gdzie należy zlokalizować centrale wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź:

Centrale wentylacji mechanicznej należy zlokalizować na dachu zgodnie z dokumentacją PFU.

Pytanie nr 20

Czy stolarka zewnętrzna będzie podlegać wymianie. Jeżeli tak to prosimy o wytyczne.

Odpowiedź:

Tak stolarka zewnętrzna będzie podlegać wymianie. Wytyczne zamieszczono w załącznikach nr 19 i 20 do SIWZ.

Pytanie 21

Czy parapety zewnętrzne będą podlegać wymianie. Jeżeli tak to prosimy o wytyczne.

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne będą podlegać wymianie. Wytyczne zamieszczono w załącznikach nr 19 i 20 do SIWZ.

Pytanie nr 22

Czy przewiduje się aranżację pomieszczeń w zakresie malowania ścian w pomieszczeniach dla dzieci.

Odpowiedź:

Tak przewiduje się aranżację pomieszczeń w zakresie malowania ścian w pomieszczeniach dla dzieci.

Pytanie nr 23

Zgodnie z PFU:

Należy wykonać:

„1. instalacje wodne:

- *instalacja wodna ppoż. z rur ocynkowanych, hydranty zgodnie z wymogami Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102. „*

Proszę o wskazanie, czy piony również podlegają wymianie i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisami w PFU IV i V piętra zawartymi w załącznikach do SIWZ.

Pytanie nr 24

Zgodnie z PFU:

Należy wykonać:

„1. instalacje wodne:

- *instalacja wodna ppoż. z rur ocynkowanych, hydranty zgodnie z wymogami Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102. „*

W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie, proszę o wskazanie, czy jest wymagane ciśnienie w sieci dla wymaganej sprawności instalacji P. Poż.

Odpowiedź:

Tak jest wymagane ciśnienie w sieci dla wymaganej sprawności instalacji ppoż.

Pytanie nr 25

Zapis SIWZ i umowa stanowi:

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający w szczególności wymaga:

b. sporządzenie niezbędnych opinii lub ekspertyz, w tym aktualizacji Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102 w zakresie dotyczącym

Wykonanie aktualizacji **aktualizacji Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej** wraz z jej zatwierdzeniem u Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej to okres min 6 miesięcy, a ten dokument stanowi dane wejściowe do rozpoczęcia projektowania.

Mając powyższe na względzie prosimy o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej na **9 miesięcy**.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie nr 26

Czy winda projektowana w PFU pomiędzy styrylizatornią a pozostałymi kondygnacjami budynku (1-5) przy trakcie porodowym wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Winda nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 27

Prace związane z realizacją zadania zgodnie z PFU ograniczają się do IV piętra i pionów instalacyjnych. Jednakże zgodnie z SIWZ I UMOWĄ należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Aby otrzymać Pozwolenie na użytkowanie trzeba będzie dostosować do przepisów pożarowych w budynku drogi ewakuacyjne (w szczególności klatki schodowe, windy pożarowe, pasy elewacyjne ogniowe) co stanowi bardzo szeroki zakres robót budowlanych i projektowych.

Prosimy o informację, czy stanowi to również przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Wymogi w zakresie ppoż. należy przyjąć dla IV piętra budynku łózkowego i leczniczego zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji PFU.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1

Celem prawidłowego przygotowania oferty prosimy o udostępnienie opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102”;

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił SIWZ o zał. nr 18

zawierający:

a) Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nr WZ.5595.1.105.2015.AS z dnia 21 lipca 2015

b) Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nr WZ.5595.2.10.2015.AS z dnia 21 lipca 2015.

c) rzut IV piętra

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej Zamawiający w razie potrzeby udostępni opracowanie:” Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102”

Zamawiający informuje, iż powyższy załącznik znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.bip.szpitalmegrez.pl

Pytanie nr 2

Celem prawidłowego przygotowania oferty prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku głównego Szpitala;

Odpowiedź:

W zakresie termomodernizacji do zakresu objętego niniejszym postępowaniem przetargowym Zamawiający uzupełnił SIWZ o zał. nr 19 zawierający rzut IV piętra bloku łóżkowego i zestawienie stolarki z podanymi parametrami technicznymi oraz o zał. nr 20 zawierający rzut IV piętra bloku leczniczego i zestawienie stolarki z podanymi parametrami technicznymi.

Zamawiający informuje, iż powyższe załączniki znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.bip.szpitalmegrez.pl

Pytanie nr 3

Czy w ofercie należy przewidzieć również wymianę pionów instalacji sanitarnych, w tym gazów medycznych pod przyszły remont Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu?

Odpowiedź:

Tak w ofercie należy przewidzieć również wymianę pionów instalacji sanitarnych w tym gazów medycznych pod przyszły remont Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu.

Pytanie nr 4

Czy w ofercie należy przewidzieć również prowadzenie kabli zasilających i rozdzielni piętrowych pod przyszły remont Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu?

Odpowiedź:

W ofercie nie należy przewidywać prowadzenia kabli zasilających i rozdzielni piętrowych pod przyszły remont Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający przyjmuje, że dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie koncepcji architektonicznych załączonych do poszczególnych programów funkcjonalno-użytkowych, czy planowane są zmiany układu funkcjonalnego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych objętych zadaniem inwestycyjnym?

Odpowiedź:

Nie planowane są zmiany układu funkcjonalnego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych objętych zadaniem inwestycyjnym. Funkcje pomieszczeń należy przewidzieć zgodnie z PFU.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie nr 1

Z uwagi na niejasne zapisy SIWZ proszę o informację, czy do przetargu należy załączyć kosztorys ofertowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysów uproszczonych, o których mowa w pkt. XII ust.1 SIWZ na etapie składania dokumentacji projektowej. Zmiana została uwzględniona w modyfikacji SWIZ.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie nr 1

Nie załączono części opisowej dokumentacji projektowej do:

- Załącznika nr 11
- Załącznika nr 12
- Załącznika nr 13

Prosimy o dołączenie.

Odpowiedź:

- Załącznika nr 11-odp . zamawiający uzupełnia załącznik o opis - załącznik 11a
- Załącznika nr 12 -odp . zamawiający uzupełnia załącznik o opis - załącznik 12a
- Załącznika nr 13 -odp . zamawiający uzupełnia załącznik o opis - załącznik 13a

Zamawiający informuje, iż powyższe załączniki znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.bip.szpitalmegrez.pl

Zestaw pytań nr 6

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 5%;

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża** zgodę na zmniejszenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 8 %.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie proponowanych wymiarów oraz parametrów mebli wymaganych do wyposażenia oddziałów.

Odpowiedź:

Parametry i wymiary mebli zostały podane w zmodyfikowanych załącznikach nr 1a,1b,1c do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż powyższe załączniki znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.bip.szpitalmegrez.pl

Pytanie nr 3

Proszę o podanie parametrów zabudów medycznych mających stanowić wyposażenie oddziałów.

Odpowiedź:

Parametry zabudów medycznych mających stanowić wyposażenie oddziałów będą wynikać z opracowanego projektu budowlanego oraz aranżacji wnętrz.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie, co wchodzi w skład wyposażenia wymaganego do zamontowania na oddziałach w ramach niniejszego postępowania przetargowego. Czy są to tylko produkty wymienione w plikach 1a, 1b oraz 1c?.

Odpowiedź:

W skład wyposażenia wymaganego do zamontowania na oddziałach w ramach niniejszego postępowania przetargowego wchodzi produkty wymienione w załącznikach nr 1a,1b,1c.

Wymiary wstępne zostały określone w PFU.

Pytanie nr 5

Jak powinna zostać wykończona sala cięć cesarskich?

Odpowiedź:

Sala cięć cesarskich winna zostać wykończona zgodnie z opisami zawartymi w PFU w części:” Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia” oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739 z dnia 2012.06.29 z póź zm.).

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający stawiając wymóg dotyczący kierownika budowy: „...pełnił funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na co najmniej jednym obiekcie odpowiadającym niniejszemu zamówieniu...” ma na myśli pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na co najmniej jednym budynku, w skład których to robót wchodziło wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie przebudowy i remontu tego budynku.

Odpowiedź:

Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 7

Proszę o podanie wymaganych parametrów oraz ilości kolumn chirurgicznych oraz paneli elektryczno-gazowych wymaganych do zamontowania w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Ilość kolumn chirurgicznych jest określona na rysunkach zawartych w PFU. Wszystkie dane techniczne urządzeń medycznych zostaną przekazane Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8

Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o załącznik nr 4.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił dokumentację o załącznik nr 4.

Zamawiający informuje, iż powyższy załącznik znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.bip.szpitalmegrez.pl

Pytanie nr 9

W ustawie Prawo Zamówień Publicznych napisano iż: „(...) aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. (...)”. W związku z powyższym zapisem oraz częstymi sytuacjami polegającymi na tym iż ofertujący na etapie postępowania podwykonawcy z różnych powodów wycofują się z udziału w realizacji późniejszego zamówienia, proszę o rezygnację z wymogów podania nazw oraz oświadczeń ich dotyczących przed podpisaniem z nimi umów. Podwykonawcy uwzględnieni na etapie przetargowym są podwykonawcami prawdopodobnie biorącymi udział w późniejszej realizacji zadania. Późniejsza ich zmiana (powstała na skutek wycofania się podwykonawców) wniesie za sobą wiele komplikacji na etapie załatwiania formalności i kompletowania dokumentów prawnych dla inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany

Zestaw pytań nr 7

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wraz z podaniem firm ww. podwykonawców) - prosimy o potwierdzenie, że:

- a) na etapie realizacji robót dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie jw.,
- b) dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż określili jw.,
- c) dopuszcza powierzenie podwykonawcom również zakresów spoza robót budowlanych i instalacyjnych (np. w zakresie wyposażenia).

Odpowiedź:

Tak Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że na Zamawiającym w okresie gwarancji spoczywał będzie obowiązek ponoszenia kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany nie wynika z istnienia w nich wad, tylko z ich naturalnego zużycia.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 19 miesięcy od podpisania umowy (lub w terminie krótszym – zgodnie z ofertą Wykonawcy), w tym:

- a) wykonanie dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – do 3 miesięcy od podpisania umowy,
- b) I etap – do 8 miesięcy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- c) II etap – do 8 miesięcy po zakończeniu realizacji I etapu,
- d) III etap – do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji I etapu.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin (jak również terminy pośrednie) ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe (np. z powodu dokonania na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, itp.).

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 6 i 15 wzoru umowy.

Pytanie nr 4

Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

- a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,
- b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
- c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na polecenie Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
- d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający w § 15 po pkt. 2) wprowadzi zapis:

3).zmiana terminu realizacji umowy lub wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają terminową realizację umowy, w tym w szczególności:

- a. wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
- b. wynikające z błędów, braków lub wad PFU,
- c. opóźnienie wydania przez właściwe organy administracji publicznej decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. niezbędnych do realizacji umowy
- b. konieczności wykonania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,

technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nie dłużej jednak niż o czas potrzebny do realizacji przedmiotu umowy,

Pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z harmonogramem. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie w okresach miesięcznych.

Odpowiedź:

TAK Zamawiający dopuszcza fakturowanie w okresach miesięcznych.

Pytanie nr 6

Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia za dokumentację na podstawie 1 faktury, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji. Prosimy o możliwość wypłaty Wykonawcy częściowego wynagrodzenia z ww. tytułu na podstawie faktury częściowej oraz faktury końcowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jedną fakturę końcową za wykonanie dokumentacji.

Pytanie nr 7

Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia prosimy o ustalenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgody na zmianę ustalonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości wynagrodzenia.

Pytanie nr 8

Zamawiający przewiduje przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Z uwagi na fakt, iż najpierw Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację prosimy o zmianę ww. terminu przekazania terenu budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona we wzorze umowy następującej zmiany:

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni od złożenia wniosku Zamawiającemu.

Pytanie nr 9

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi w umowie następujący zapis:

Odbiory robót powinny trwać nie dłużej niż 10 dni chyba, że przedłużenie tego terminu zostanie spowodowane okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego

Pytanie nr 10

Prosimy o obniżenie zastrzeżonej kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z 0,5 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki do 0,05 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji umowy kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z 0,5 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki zmieniono do 0,05 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 11

Zamawiający zastrzegł karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 30 % wynagrodzenia. Z uwagi na rażącą wysokość ww. kary prosimy o jej obniżenie do standardowo stosowanej

stawki w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie analogicznego uprawnienia dla Wykonawcy, gdy do odstąpienia od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający obniży karę umowną do 20 %. W pozostałym zakresie odmawia dokonania zmian.

Pytanie nr 12

Prosimy o obniżenie zastrzeżonej kary umownej za zwłokę w przedłużeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 1 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki do 0,05 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Kara umowna w tym wypadku jest obliczana jako 1 % wartości zabezpieczenia, a nie jak w pytaniu wskazał wykonawca 1 % wartości wynagrodzenia. Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany

Pytanie nr 13

Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych:

- a) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (lub kopii jej zmiany) – 20 000 zł za każdy przypadek,
- b) za brak zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty – 20 000 zł za każdy przypadek,
- c) za nieprzedłożenie do akceptacji do Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany) – 30 000 zł za każdy przypadek,
- d) za powierzenie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego – 30 000,00 zł,
- e) za brak zapłaty/ za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom – 10 000 zł za każdy przypadek, prosimy o ich obniżenie i ustalenie w wysokości np. 5 000,00 zł za każdy z ww. przypadków.

Odpowiedź:

Ad a) Zamawiający obniży karę umowną do 10 000 zł

Ad b) Zamawiający obniży karę umowną do 10 000 zł

Ad c) Zamawiający obniży karę umowną do 20 000 zł

Ad d) Zamawiający obniży karę umowną do 20 000 zł

Ad e) Zamawiający nie obniży w tym wypadku kary umownej

Pytanie nr 14

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, dokonywania akceptacji dokumentacji, akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, z tytułu opóźnienia w dokonywaniu płatności, itp. (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany

Pytanie nr 15

Z uwagi na zastrzeżone prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi limit naliczania kar umownych w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia

Pytanie nr 16

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed

nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia karami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany

Pytanie nr 17

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie nr 18

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia załącznika nr 3 do umowy – wykaz w zakresie stanowisk pracy i funkcji osób będących realizować przedmiot zamówienia w strukturach Wykonawcy (wykaz stanowisk i funkcji, **wynagrodzeń** oraz wymiar czasu pracy) – z uwagi na ochronę danych osobowych prosimy o usunięcie z ww. załącznika kolumny z wynagrodzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie usunie z treści załącznika kolumny z wynagrodzeniem. Zamawiający ma ustawowy obowiązek wprowadzenia do umowy postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy na wypadek m.in. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dane zawarte w załączniku nr 3 mają na celu umożliwienie Zamawiającemu weryfikacji wniosku wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z np. zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonawcy realizujących umowę.

Pytanie nr 19

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w PFU, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie materiałów równoważnych jednakże muszą spełniać cechy, parametry rozwiązań projektowych.

Pytanie nr 20

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w PFU materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie materiałów równoważnych również na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 21

W związku z załączeniem do SIWZ projektu umowy powierzenia, prosimy o rozpatrzenie konieczności zawarcia takiej umowy. W treści umowy Zamawiający wskazuje, iż umowa mają być objęte wyłącznie dane osobowe personelu Zamawiającego. W ocenie Oferenta w ramach celu wskazanego w umowie powierzenia

w ramach umowy o wykonawstwo nie będzie on przetwarzał danych Personelu Zamawiającego w imieniu Zamawiającego (przedmiotem umowy wykonawczej nie są czynności, które związane są z danymi Personelu Zamawiającego, dane te udostępniane są niejako pobocznie do realizacji umowy), lecz w swoim imieniu (Oferent będzie administratorem tych danych) jako przedstawicieli swojego kontrahenta (Zamawiającego). Stąd też, w ocenie Oferenta, nie ma konieczności zawierania umowy powierzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zawarcia umowy powierzenia danych osobowych

Pytanie nr 22

Gdyby jednak, pomimo wcześniejszego pytania, Zamawiający uznał konieczność zawarcia umowy powierzenia, poniżej przedstawiamy pytania dot. tej umowy:

- a) Oferent działa w grupie współadministratorów na podstawie zawartej umowy współadministrowania. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Oferenta, w umowie zostaną zawarte zapisy dot. zasad współadministrowania danych w ramach grupy współadministratorów, do której należy Oferent.
- b) W par. 1 ust. 1 Zamawiający wskazał, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi "w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołujących konieczność przetwarzania danych osobowych". O jakie zdarzenia chodzi? Określenie użyte przez Zamawiającego jest bardzo ogólne i nie daje możliwości sprecyzowania, w jakiej sytuacji do powierzenia takiego dojdzie.
- c) W par. 1 ust. 1 poza rodzajem danych w postaci imienia i nazwiska nie został wskazany żaden inny rodzaj. Za to zostało pozostawione puste miejsce oznaczone indeksem "1", do którego nie ma odnośnika. Prosimy o wskazanie szczegółowej zawartości zapisu par. 1 ust.1.
- d) Prosimy o dostosowanie par. 3 ust. 1 lit e) do postanowień Rozporządzenia. Zgłaszanie każdego "potencjalnego zagrożenia" może wywołać paraliż w zakresie wykonawstwa i wykonywanie zbędnych z punktu widzenia ochrony danych czynności.
- e) Prosimy o wydłużenie terminu, wskazanego w par. 3 ust. 3, na usunięcie danych osobowych, biorąc pod uwagę skomplikowanie struktury organizacyjnej Oferenta oraz wyjaśnienie użytego w tym zapisie terminu umowa - czy chodzi o umowę powierzenia, czy umowę o wykonawstwo, jak również, w przypadku gdyby chodziło o drugą ze wskazanych umów, terminu zakończenia umowy - czy chodzi o upływ okresu rękojmi/gwarancji, moment rozliczenia zabezpieczeń w związku z upływem tego okresu, czy o jeszcze inne zdarzenie.
- f) Prosimy o dodanie w par. 4 ust. 1 na końcu zapisu "*z uwzględnieniem ochrony danych poufnych oraz tajemnicy związanej z prowadzoną działalnością*".
- g) Prosimy o wskazanie w par. 5 ust. 3 terminu do wniesienia sprzeciwu przez Udzielającego zamówienie.
- h) W związku z tym, że podwykonawcy nie będą strony umowy powierzenia, prosimy o zastąpienie treści par. 5 ust. 5 następującą:
"Jeżeli podmiot podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec administratora na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 zdanie ostatnie Rozporządzenia."
- i) W świetle zapisów par. 3 ust. 3 oraz par. 7 ust. 2 prosimy o zastąpienie treści par. 7 ust. 1 umowy powierzenia następującym brzmieniem:
„1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zawarcia umowy powierzenia danych osobowych.

Zestaw pytań nr 8

Pytanie nr 1

W jakim zakresie należy w ofercie ująć zakres prac związanych z przyszłą realizacją dźwigu obsługującego między innymi Trakt Porodowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje na tym etapie realizacji dźwigu obsługującego między innymi Trakt Porodowy.

Pytanie nr 2

W jakim zakresie należy w ofercie ująć zasilanie w energię elektryczną IV piętra Szpitala (czy należy ująć również zasilanie innych kondygnacji Szpitala). Prosimy również o informację jaki był zakres wykonanej przez Zamawiającego wymiany urządzeń w rozdzielni głównej Szpitala.

Odpowiedź:

W ofercie należy ująć zasilanie w energię elektryczną tylko IV piętra Szpitala. Wytyczne dodatkowe do okablowania strukturalnego są ujęte w opisie V piętra **załączniki nr 11a,12a,13a do SIWZ.**

Pytanie nr 3

Czy w ramach innych zadań inwestycyjnych Zamawiający przewiduje wymianę żeliwnych poziomów kanalizacyjnych, które są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w ramach tego postępowania przetargowego wymiany żeliwnych poziomów kanalizacyjnych.

Pytanie nr4

W SIWZ, w opisie zakresu dokumentacji, Zamawiający odstąpił od konieczności wykonania studium funkcjonalno- technologicznego. Czy w tej sytuacji można przyjąć, że dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie koncepcji funkcjonalnej stanowiącej załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego, bez wprowadzania zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa winna zostać opracowana na podstawie koncepcji funkcjonalnej stanowiącej załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego.

Pytanie nr 5

W wykazie wyposażenia wymaganego do dostarczenia w ramach niniejszego przetargu brak jest urządzeń medycznych, szczególnie wyposażenia mocowanego trwale do elementów konstrukcyjnych budynku. Czy w ofercie należy ująć konieczność zamontowania wyposażenia medycznego dostarczanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy ująć konieczność zamontowania wyposażenia medycznego dostarczanego przez Zamawiającego, urządzenia trwale mocowane do konstrukcji są przedstawione na rysunkach zawartych w PFU. Dane techniczne dotyczące wyposażenia medycznego trwale mocowanego do elementów konstrukcyjnych zostaną przekazane Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji kosztorysowej w terminie późniejszym niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

TAK nie dłużej niż do 4,5 miesiąca po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis:

3a) Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i przekazanie jej Zamawiającemu może nastąpić w terminie czterech i pół miesiąca od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację, czy przygotowanie instalacji pod urządzenia medyczne niewyspecyfikowane w zestawieniu wyposażenia, wchodzi w zakres opracowania, a jeżeli tak, to do jakich urządzeń należy uwzględnić przygotowanie instalacji?

Odpowiedź:

Instalacje należy przyjąć do urządzeń trwale mocowanych do elementów konstrukcyjnych takich jak kolumny, mosty, stoły operacyjne, lampy operacyjne itp. Dane techniczne dotyczące wyposażenia medycznego trwale mocowanego do elementów konstrukcyjnych zostaną przekazane Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Wyżej wymienione urządzenia są przedstawione na rysunkach w PFU.

Pytanie nr 8

Prosimy o określenie wymagań co do współczynnika przenikania ciepła nowej stolarki okiennej.

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła nowej stolarki okiennej został podany w załącznikach nr 19 i 20 do SIWZ.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji mają być wymienione wszystkie pionowe instalacje sanitarnych w obrębie opracowania, zgodnie z zapisami PFU oraz prosimy o informację, czy należy wykonać roboty odtworzeniowe przy przejściach przez poszczególne kondygnacje i dach.

Odpowiedź:

TAK w ramach inwestycji mają być wymienione wszystkie pionowe instalacje sanitarnych w obrębie opracowania, zgodnie z zapisami PFU oraz należy wykonać roboty odtworzeniowe przy przejściach przez poszczególne kondygnacje i dach.

Pytanie nr 10

Czy w ramach inwestycji ma zostać wymieniony poziom kanalizacyjny, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana pionów gazów medycznych nie wchodzi w zakres opracowania (zgodnie z zapisami PFU wymiana pionów gazów medycznych uwzględniona jest w opracowaniach realizacji dotyczących V piętra, czyli poza przedmiotową realizacją)?

Odpowiedź:

Wymiana pionów gazów medycznych wchodzi w zakres opracowania zgodnie z załączonym PFU do IV piętra. Dodatkowe informacje dotyczące gazów medycznych są zawarte w PFU V piętra (załączniki 11a,12a,13a - opisy).

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że źródła gazów medycznych są wystarczające i nie wymagają modernizacji?

Odpowiedź:

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu branżowego należy uwzględnić stan istniejącej infrastruktury szpitala wraz z modernizacją do istniejącego źródła gazów medycznych.

Pytanie nr 13

Czy zamawiający przewiduje modernizację wymiennikowni z uwagi na większe zapotrzebowanie na ciepło wynikające z nowoprojektowanych instalacji (zwiększona ilość grzejników oraz ciepło technologiczne)? Jeżeli tak, to prosimy o skonkretyzowanie zakresu robót dla oferenta (przeróbki, rozdzielacz, itp.)?

Odpowiedź:

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu branżowego należy uwzględnić stan istniejącej infrastruktury szpitala wraz z modernizacją do istniejącej wymiennikowni.

Pytanie nr 14

Czy któraś z klatek schodowych wchodzi w zakres opracowania, a jeżeli tak, to w jakim zakresie (jeżeli tak, to czy system oddymiania klatek schodowych wchodzi też w zakres opracowania)?

Odpowiedź:

Klatki schodowe na poziomie IV piętra należy dostosować do wymogów ppoż. zgodnie z PFU i postanowieniami Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - załącznik nr 18 do SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy w zakresie opracowania należy przewidzieć prace modernizacyjne dźwigów, a w szczególności pod względem przepisów ppoż (np. czy drzwi do windy są o odporności ogniowej)?

Odpowiedź:

Tak.

Zestaw pytań nr 9

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje na temat dni tygodnia oraz godzin, w których Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót wyburzeniowych („głośnych”).

Odpowiedź:

Terminy zawarte są w wzorze umowy §2 obowiązki wykonawcy.

Pytanie nr 2

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej Zamawiający zgłosił konieczność wydzielenia sali intensywnej opieki noworodka A 5.6, obejmującej dwa stanowiska, ścianką mobilną szczelną, w celu uzyskania pomieszczenia o podwyższonym reżimie sanitarnym. Prosimy o potwierdzenie wyżej wymienionego rozwiązania oraz wskazanie szczegółowych parametrów ścianki.

Odpowiedź:

Rozkład ścian zgodnie z dokumentacją PFU.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, w których pomieszczeniach Zamawiający przewiduje poszczególne gazy medyczne, ponieważ przepisy w tym zakresie nie są jednoznaczne.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy w zakresie instalacji gazów medycznych jest dostawa i montaż paneli gazowo-elektrycznych, mostów oraz kolumn anestezjologicznych.

Odpowiedź:

Ilość kolumn jest określona na rysunkach zawartych w PFU. Wszystkie dane techniczne urządzeń medycznych zostaną przekazane Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy Szpital posiada instalację i centralę dźwiękowego systemu ostrzegania DSO.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6

Na kondygnacji objętej postępowaniem po wymianie pionów wod-kan powinny być zastosowane drzwi rewizyjne dostępne do zaworów odcinających o odporności EI60 – czy takie rozwiązanie należy przewidzieć na pozostałych kondygnacjach?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację czy w zakresie postępowania Zamawiający przewiduje wymianę okien zewnętrznych wraz z parapetami zewnętrznymi. Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowych parametrów i podziału okien.

Odpowiedź:

Tak zgodnie z załączonymi załącznikami 19 i 20 do SIWZ.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy Zamawiający w ramach postępowania przewiduje wymianę pionów i poziomów instalacji hydrantowej oraz skrzynek hydrantowych na każdej kondygnacji.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wymianę pionów. Wymiana poziomów instalacji hydrantowej oraz skrzynek hydrantowych tylko na IV piętrze zgodnie z PFU.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy przy wymianie instalacji gazów medycznych należy przewidzieć wymianę skrzynek zaworowych gazów medycznych na każdej kondygnacji.

Odpowiedź:

Tylko na IV piętrze zgodnie z PFU.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację czy skrzynki zaworowe gazów medycznych mają być opomiarowane.

Odpowiedź:

Tylko na IV piętrze zgodnie z PFU.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie minimalnych parametrów i urządzeń, wchodzących w skład instalacji systemu przyzywowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że istniejący układ wentylacji i klimatyzacji dla bloku operacyjnego w oddziale porodowym pozostaje bez zmian i rozwiązuje kwestie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń C5.5 (dezynfekcji), C5.6 (sali cięć cesarskich wraz z pomieszczeniem resuscytacji), C5.7 (pom. przygotowania lekarzy), C5.8 (szatni czystej), C5.9 (łazienki), C5.10 (szatni brudnej).

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU.

Pytanie nr 13

W opisie PFU dotyczącym odcinka IV – Położnictwo jest zapis o wprowadzeniu instalacji wentylacji mechanicznej w niezbędnym zakresie oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt więcej niż 4 osób. Na stronie 31 zapisu PFU znajdują się wymagania odnośnie do krotności wymian w pomieszczeniach lub w odniesieniu do osoby w danym pomieszczeniu. Proszę o potwierdzenie że zapisy te są obligatoryjne, gdyż

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 nie przewiduje konieczności wentylacji mechanicznej tych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Tak zapisy w PFU są obligatoryjne.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że żadne pomieszczenie w odcinku IV – Położnictwo nie wymaga zastosowania klimatyzacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie czy pomieszczenia w oddziale neonatologii takie jak magazyn oddziałowy A5.9, myjnia inkubatora A5.8, magazyn inkubatorów A5.7, brudownik A5.24, kuchnia oddziałowa A5.15 wymagają klimatyzacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU

Pytanie nr 16

Prosimy o informację czy wymiana odcinków poziomych instalacji c.o. oraz wody ciepłej, prowadzony na kondygnacji piwnicy powinna wchodzić w zakres wyceny? Taki zapis znajduje się w SIWZ, natomiast nie ma takiego zapisu w obu częściach PFU (odcinek III i IV). Jeżeli wymiana tych odcinków poziomych powinna wejść w zakres oferty to prosimy o informację czy wymiana tych rur powinna zakończyć się na ścianie wymiennikowni czy też np. na podejściu do rozdzielaczy umieszczonych w wymiennikowni?

Odpowiedź:

Wymiana odcinków poziomych instalacji c.o. oraz wody ciepłej, prowadzony na kondygnacji piwnicy powinna wchodzić do rozdzielaczy umieszczonych w wymiennikowni.

Pytanie nr 17

W wytycznych PFU pojawia się zapis, że tylko pomieszczenie sali cięć cesarskich powinno być wyposażone w filtry HEPA. Zwyczajowo sale porodowe oraz pomieszczenia intensywnej opieki noworodka także są wyposażane w filtry HEPA. Prosimy o potwierdzenie, że filtry HEPA w tych pomieszczeniach nie są wymagane.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU

Pytanie nr 18

Czy dla instalacji c.o. Zamawiający dopuszcza zamienienie rur wielowarstwowych PEX na rury stalowe zaciskane?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 19

Prosimy o informację czy wszystkie pomieszczenia oddziału ginekologii mają wymagania odnośnie klimatyzacji. W szczególności pytanie dotyczy pomieszczenia kuchni oddziałowej 5.1, brudownika 5.4, zmywalni 5.2, łazienki pacjentów NPS 5.5, pom. socjalne 5.6, pom. przygotowania pielęgniarki 5.8.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU

Pytanie nr 20

Prosimy o informację czy w pomieszczeniu wzmocnionego nadzoru 5.24 nie będzie wymagana filtracja powietrza za pomocą filtrów HEPA.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU

Pytanie nr 21

Prosimy o informację czy w jakiś pomieszczeniach objętym remontem będzie stosowany podtlenek azotu?

Odpowiedź:

Nie

Zestaw pytań nr 10

Pytanie nr 1

Wzór umowy §1 ust.3 – błąd w zapisie, jest „...przedmiot zamówienia wynikający z umowy, Podwykonawca wykona...”, powinno być „...przedmiot zamówienia wynikający z umowy, **Wykonawca wykona...**”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi zmianę we wzorze umowy

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, iż stolarkę okienną w całości należy wymienić we wszystkich pomieszczeniach objętych przebudową. Proszę również o potwierdzenie, iż współczynnik przenikania ciepła dla w/w stolarki ma być przyjęty według obowiązujących przepisów (od 1 stycznia 2017 r.).

Odpowiedź:

Tak zgodnie z załącznikiem 19 i 20.

Pytanie nr 3

Wzór Umowy §2 ust.A.1 lit. b – Zamawiający żąda wykonanie aktualizacji Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102. W udostępnionych plikach na stornie Zamawiającego brak takiej ekspertyzy, w związku z powyższym zwracam się z prośbą o uzupełnienie w/w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił SIWZ o załącznik nr 18.

Pytanie nr 4

Proszę o udzielenie informacji, czy piony instalacji centralnego ogrzewania od poziomu technologicznego do V piętra są objęte danym postępowaniem przetargowym i należy je wymienić na nowe ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5

Wzór Umowy §2 ust. C.5, równoważnie §14 ust. 1 – wnosimy o zmianę zapisu z „...okres gwarancji przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia technicznego nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy...”, na „...okres gwarancji przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia technicznego nie może być krótszy niż **okres gwarancji udzielonej przez Producenta** od daty dostawy...”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 6

Wzór Umowy §13 ust. 8 – wnosimy o uzupełnienie zapisu o: „..Zamawiający uprawniony jest wyznaczyć Wykonawcy krótszy termin usunięcia wad, **jednak nie krótszy niż 4 dni...**”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi proponowany zapis

Pytanie nr 7

Wzór Umowy §2 ust. C.6 – wnosimy o zmianę zapisu z „...prace powinny być wykonywane w godzinach od 7:30 – 18:00 od poniedziałku do piątku oraz od 9:00 – 15:00 w soboty...”, na „...prace powinny być wykonywane w godzinach od 7:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku oraz od 7:00 – 15:00 w soboty...”.

Odpowiedź:

Nie bez zmian w zapisie umowy.

Pytanie nr 8

Wzór Umowy §2 ust. C.12 - wnosimy o zmianę zapisu z „...Kierownik budowy będzie obecny na budowie osobiście przez co najmniej 5 godzin dziennie...” na „...**Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, będzie obecny na budowie osobiście przez co najmniej 8 godzin dziennie, natomiast Kierownik Budowy będzie obecny na budowie osobiście przynajmniej raz w tygodniu.** Kierownik Budowy oraz Kierownicy robót będą czynnie współuczestniczyć we wszystkich naradach roboczych oraz czynnościach odbiorowych...”.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 9

Proszę o wyjaśnienie, czy po zakończeniu realizacji robót I etapu – położnictwo, neonatologia, Zamawiający udostępni jednocześnie trakt porodowy – II etap realizacji odcinek IV i ginekologię – III etap realizacji-odcinek III, tak aby Wykonawca mógł równolegle prowadzić roboty na obydwu odcinkach IV i III (na obydwu oddziałach) ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 10

Proszę o wyjaśnienie, czy złożony Zamawiającemu do akceptacji przez Wykonawcę projekt umowy o podwykonawstwo, po udzieleniu akceptacji przez Zamawiającego może służyć jako wzorzec dla wszystkich umów jakie zamierza Wykonawca zawierać z różnymi Podwykonawcami, czy też dla każdego Podwykonawcy z osobna (za każdym razem przed podpisaniem umowy o podwykonawstwo), Wykonawca musi składać projekt umowy z prośbą o akceptację ?

Odpowiedź:

W przypadku każdego podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest przedkładać projekt umowy Zamawiającemu do akceptacji

Pytanie nr 11

Proszę o potwierdzenie, iż w formularzu JEDZ, Część II, lit. D wystarczy wskazać tylko tę część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim o podwykonawstwo, bez wskazywania firm Podwykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Pytanie nr 12

Proszę o potwierdzenie, iż na etapie postępowania przetargowego wykonawca nie musi składać oświadczenia JEDZ w odniesieniu do Podwykonawcy, któremu zamawiający zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykonawca musi złożyć oświadczenie JEDZ w odniesieniu do Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Pytanie nr 13

Proszę o wyjaśnienie, czy na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca może zawrzeć umowę o podwykonawstwo z każdym Podwykonawcą po akceptacji Zamawiającego, czy tylko z tym, którego część zamówienia (jaki zamierzał zlecić osobom trzecim) wskazał na etapie postępowania przetargowego ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zawrzeć umowę o podwykonawstwo z każdym Podwykonawcą po akceptacji Zamawiającego,

Pytanie nr 14

Wzór Umowy §8 ust. 12 - Proszę o wskazanie dostaw, na które Zamawiający żąda od Wykonawcy zawarcia umowy o podwykonawstwo (przeważnie na budowie praktykuje się dostawy na podstawie zlecenia).

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią umowy.

Pytanie nr 15

Zgodnie z art. 143b ust.8 ustawy PZP - *Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.*

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi zmianę we wzorze umowy w § 8 ust.12

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jak również zmiany takiej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000, zł

Pytanie nr 16

Wzór Umowy §8 ust. 15 – wnosimy o wykreślenie zapisu z umowy, gdyż termin rozpoczęcia przez Podwykonawcę prac na terenie budowy, będzie określony w przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

Odpowiedź:

Zgodnie z umową.

Pytanie nr 17

Proszę o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymianą lub naprawą urządzeń/części, które uległy uszkodzeniu/zniszczeniu na skutek eksploatacji zostaną wymienione lub naprawione na koszt Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 18

Proszę o potwierdzenie, iż bieżącą konserwacją urządzeń i bieżące utrzymanie obiektu, Zamawiający zapewni poprzez własny wykwalifikowany Personel Techniczny.

Odpowiedź:

Tak po przeszkoleniu Personelu Technicznego.

Pytanie nr 19

Proszę o potwierdzenie, iż zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbiorów częściowych w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego wykonanych robót, będzie odbywało się poprzez dokonanie wpisu do Dziennika budowy przez Kierownika budowy.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 20

Wzór Umowy §11 ust.15 – wnosimy o wykreślenie ze zdania zwrotu: „...według swego wyboru...”.

Uzasadnienie – Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji w odpowiednim terminie, wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego bez względu na koszty. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad dokumentacji w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o przewidywany koszt usunięcia wad, albo odstąpienia od umowy, jeżeli wady w dokumentacji uniemożliwiają realizację na jej podstawie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odpowiedź:

Zgodnie z umową.

Pytanie nr 21

Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie umowy.

Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla Wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo uwzględni propozycję obniżenia wysokości kar umownych Zamawiający obniży następujące wysokości kar:

1.określoną w §12 ust. 1

pkt. 1 z 0,5 % do 0,05 %

pkt. 4 z 30% do 20 %

pkt. 6 z 20 000 zł do 10 000 zł

pkt. 7 z 20 000 zł do 10 000 zł

pkt. 8 z 30 000 zł do 20 000 zł

pkt. 9 z 30 000 zł do 20 000 zł

Pytanie nr 22

Wzór Umowy §12 ust. 11 – zapis: „...za nieobecność kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy...”, proszę o wyjaśnienie jaką osobę miał na myśli Zamawiający?

Odpowiedź:

Co najmniej Kierownika budowy.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża** zgodę na zmniejszenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 8 %.

Pytanie nr 24

Wzór Umowy §16 ust.1 pkt g – wnosimy o wykreślenie zapisu.

Uzasadnienie – w §12 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy, za powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający nakłada karę w wysokości 30.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany

Pytanie nr 25

Proszę o wyjaśnienie, czy Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej – Załącznik nr 10 do SIWZ, Wykonawca ma złożyć wraz z Ofertą cenową na etapie postępowania przetargowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga w/w załącznika przy składaniu ofert.

Pytanie nr 26

Proszę o potwierdzenie, iż wymagane przez Zamawiającego dokumenty określone w SIWZ rozdz. VI.13 tj. (wymogi techniczne – zał. nr 1 do SIWZ, atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne oraz oświadczenie – zał. nr 4 do SIWZ, materiału informacyjnego) dotyczące dostawy i montażu wyposażenia technicznego, powinny zostać złożone wraz z wnioskiem o akceptację urzędzeń i materiałów wchodzących w skład wyposażenia technicznego przed zakupem i wbudowaniem na obiekcie.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 27

Zgodnie z art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt. 8a) ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 108, z późn. zm.; dalej k.p.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawartych w przedmiarze robót w tym Kierownika Budowy Kierowników robót.

Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), to jest: Kierownika Budowy Kierowników robót.

Proszę o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca może dysponować ww. osobami na podstawie innej niż umowa o pracę.

Odpowiedź:

§3 Zatrudnienie pracowników Zamawiający wprowadzi następujące postanowienia:

- a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- b) kierownika robót w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę **lub umowy cywilno-prawnej.**

Pytanie nr 28

W programie PFU dotyczącym III i IV etapu przebudowy, Zamawiający powołuje się na PFU dotyczący przebudowy V piętra budynku. Proszę o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o wyżej wymieniony Program Funkcjonalno-Użytkowy (opis) dla V piętra.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił SIWZ o załączniki nr 11a,12a,13a.

Pytanie nr 29

W programie PFU dotyczącym III i IV etapu przebudowy, Zamawiający powołuje się na „Zestawienie parametrów technicznych” stanowiące załącznik do SIWZ.

Proszę o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o w/w załącznik.

Odpowiedź:

Parametry techniczne są ujęte w załącznikach nr 1a,1b,1c oraz dokumentacji PFU.

Pytanie nr 30

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający z pomieszczeń przeznaczonych do przebudowania i remontu na własny koszt zdemontuje oraz zabezpieczy sprzęt i urządzenia przeznaczone do zmagazynowania.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 31

Proszę o potwierdzenie, iż całkowitą odpowiedzialność za zmagazynowany na terenie szpitala sprzęt wraz z urządzeniami z demontażu ponosi Zamawiający.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 32

Proszę o udostępnienie wykazu sprzętu, który przeznaczony jest do demontażu i zmagazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający demontuje i magazynuje sprzęt we własnym zakresie.

Pytanie nr 33

W PFU Zamawiający wskazuje jako jeden z obowiązków Wykonawcy dostawę i instalację wyposażenia technologiczno-medycznego. Proszę o potwierdzenie iż w/w wyposażenie tożsame jest z wyposażeniem zawartym w wykazie w plikach 1a, 1b oraz 1c udostępnionymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 34

Czy piony instalacji c.o., wod-kan i gazów medycznych zostały wymienione, czy powinny

zostać wymienione w ramach niniejszego postępowania ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 35

W PFU Zamawiający pisze o konieczności wykonania instalacji KTG na wszystkich stanowiskach porodowych. Proszę o wyjaśnienie, Jakie urządzenia związane z instalacją KTG powinny zostać zakupione i zamontowane w ramach niniejszego.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU.

Pytanie nr 36

Czy wszystkie meble metalowe powinny zostać wykonane ze stali kwasoodpornej, czy ze stali czarnej malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Określono w załącznikach nr 1,1a,1b,1c.

Pytanie nr 37

Na rysunku przedstawiającym koncepcję Traktu Porodowego zaznaczono myjnię dezynfektor.

Czy zakup i montaż tego urządzenia leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 38

Zamawiający wymaga integracji projektowanych rozwiązań (instalacji) z instalacjami istniejącymi na terenie budynku. Proszę o podanie producentów istniejących instalacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami w dokumentacji PFU.

Pytanie nr 39

Proszę o wyjaśnienie, czy aktualnie w budynku znajdują się systemy oddymiania klatek schodowych, jeśli nie ma to proszę o informację czy objęty jest postępowaniem przetargowym i w jakim zakresie (dla których klatek schodowych i kondygnacji budynku).

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU oraz załącznikiem nr 18.

Pytanie nr 40

Proszę o wyjaśnienie czy aktualnie w budynku wydzielone są strefy p.poż (wydzielone klatki schodowe), jeśli nie ma to proszę o informację czy wyżej wymienione są objęte postępowaniem przetargowym, jeśli tak to w jakim zakresie (dla których klatek schodowych i kondygnacji budynku) należy wydzielić strefy p.poż.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU oraz załącznikiem nr 18.

Pytanie nr 41

Proszę o podanie typu użytkowanych urządzeń Instalacji IT.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU.

Pytanie nr 42

Proszę o załączenie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Budynku Głównego W.Sz.S. w Tychach sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Jerzego Królikowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Bronisława Kozdrasia.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił SIWZ o załącznik nr 18.

Pytanie nr 43

Proszę o podanie typu istniejącej użytkowanej centrali sygnalizacji p.poż. SAP oraz centrali DSO.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada centralę sygnalizacji p.poż. SAP typu ESSER IQ8C-Master.

Centrali DSO – Zamawiający nie posiada.

Pytanie nr 44

Brak w udostępnionej dokumentacji deklarowanych w „B Część Informacyjna pkt.7 tj. Umowa o świadczeniu usług Dystrybucji energii elektrycznej oraz pkt.8 - brak Umowy sprzedaży energii elektrycznej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wymienione powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni przedmiotowe umowy na etapie wykonania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 45

Proszę o wskazanie parametrów obudowy dla Sali cesarskich cięć.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją PFU i jego opisem.

Pytanie nr 46

Trakt porodowy – czy przebudową objęta jest tylko część zaznaczona na rysunkach. Proszę o potwierdzenie powyższego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 47

Wzór umowy §2 ust. C pkt.6) istnieje zapis: „...Wykonawca na zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własne ryzyko...”.

Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli formułując powyższy zapis.

Odpowiedź:

Do momentu dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowane załączniki do SIWZ wymienione w odpowiedziach znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.bip.szpitalmegrez.pl

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy, w związku z czym ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium tj.

- Oferty oraz wadium należy składać do dnia 20.02.2019r., do godziny 10:00
- Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.02.2019r., o godzinie 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych pokój 1.22A.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
KIEROWNKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska