



Tychy, 19.02.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie
przebudowy i remontu wraz z wyposażeniem technicznym oddziału Ginekologiczno-
Położniczego (odcinek III Ginekologia oraz odcinek IV Położnictwo, Trakt Porodowy,
Oddział Neonatologiczny) zlokalizowanego na IV piętrze Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Tychach”
(nr sprawy: 40/18/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Czy w zakresie postępowania przetargowego jest modernizacja źródła zasilania sprężonego powietrza?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 2

Czy w zakresie postępowania przetargowego jest tylko remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Odcinek I (Trakt Porodowy), Odcinek III (Ginekologia), Odcinek IV (Położnictwo) oraz Oddział Noworodków i Wcześnieńców zlokalizowanych na IV piętrze?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3

Czy w zakresie postępowania przetargowego jest wykonanie pionów zasilających instalacje gazów medycznych od najniższej kondygnacji do V piętra?

Odpowiedź:

Tak.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł



Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

W związku, iż Zamawiający nie udzielił jednoznacznych wyjaśnień, prosimy o ostateczną odpowiedź, czy w postępowaniu przetargowym należy uwzględnić w wycenie wydzielenie klatki p.poż tylko na piętrze IV (przebudowywanym), czy też wszystkie klatki na każdym z pięter wraz z wejściami do budynku mają być wydzielone zgodnie z przepisami p.poż. i udostępnioną przez Zamawiającego Ekspertyzą Techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala w Tychach przy ul. Edukacji 102.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w postępowaniu przetargowym należy uwzględnić w wycenie wydzielenie klatki p.poż tylko na IV piętrze .

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie czy oferenci w swoich ofertach mają uwzględnić wszystkie prace związane z dostosowaniem obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku, zgodnie z zaleceniami wynikającymi wprost z udostępnionej przez Zamawiającego Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala w Tychach przy ul. Edukacji 102.

Odpowiedź:

Tylko w zakresie IV p.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, iż oferenci w swoich ofertach mają uwzględnić tylko i wyłącznie przygotowanie instalacji pod urządzenia medyczne trwale mocowane do elementów konstrukcyjnych (takich jak np. kolumny medyczne, stoły operacyjne itp.) bez zakupu, dostawy i montażu w/w urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż oferenci w swoich ofertach mają uwzględnić tylko i wyłącznie przygotowanie instalacji pod urządzenia medyczne trwale mocowane do elementów konstrukcyjnych (takich jak np. kolumny medyczne, stoły operacyjne itp.) bez zakupu, dostawy i montażu w/w urządzeń.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie czy istniejące windy (szyby windowe) na każdej z kondygnacji posiadają drzwi o odporności ogniowej EI 60 co wynika z ekspertyzy, czy prace modernizacyjne (wymiana drzwi) należą dopiero wykonać i uwzględnić w wycenie oferty według pytania nr 15/str 21.

Odpowiedź:

Na każdej kondygnacji istniejące windy posiadają drzwi o odporności ogniowej EI 60.

Pytanie nr 5

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12/str 7 i modyfikacją zapisu SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą, bez podawania nazw i adresów firm podwykonawców. Proszę o potwierdzenie, iż formularz JEDZ w odniesieniu do Podwykonawcy należy złożyć dopiero na etapie składania projektu umowy o podwykonawstwo do akceptacji przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż formularz JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6

Jednocześnie proszę o potwierdzenie iż oferent w swoim formularzu JEDZ, wskazuje tylko tę część zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą, bez wskazywania nazw i adresów firm podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykonawca musi złożyć oświadczenie JEDZ w odniesieniu do Podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Zestaw pytań nr 3

Zgodnie z Załącznikiem 1 do SIWZ: „ 1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

- a) Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- b) Deklaracji producenta że oferowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze dyrektywy 93/42 EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r o wymagania zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia (zał. nr I i VII Dz. U Nr 107 poz. 679) z załączonym certyfikatem ISO 9001 i ISO 13485 obejmujące certyfikacją produkcję, instalację i czynności serwisowe dla produktów medycznych zainstalowanych w placówkach służby zdrowia.
- c) W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. ”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zamiast atestu higienicznego na gotowy wyrób medyczny odstąpi od zapisu na podstawie certyfikatu dla systemu zarządzania wg PN-EN ISO 13485:2012 w zakresie projektowania, produkcji, handlu i serwisu jednostek zasilania medycznego, mebli oraz wyposażenia szpitalnego? Uzyskanie atestu higienicznego na gotowy wyrób jest niemożliwe w tak krótkim czasie, ponieważ są to meble robione na zamówienie (pod wymiar).

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 2

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 34 dot. wymiany pionów gazów medycznych prosimy o odpowiedź czy całe piętro jest obsługiwane z jednego pionu (rys.17)? Jeśli nie prosimy o wskazanie lokalizacji i ilości pionów podlegających wymianie.

Odpowiedź:

Ilość pionów zaznaczona została w dokumentacji PFU.

Pytanie nr 3

Prosimy o przekazanie minimalnych parametrów i urządzeń, wchodzących w skład instalacji systemu przyzywowego, ponieważ w PFU nie ma na ten temat żadnych informacji.

Odpowiedź:

System instalacji należy zaprojektować a parametry dobrać na etapie opracowywania dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy wymianie podlegają tylko okna objęte granicą opracowania (zgodnie z bordową przerywaną linią) na rysunkach przedstawiających koncepcje poszczególnych oddziałów (rys. 18, 21 i 22) czy wszystkie, które zostały uwzględnione w zestawieniach stolarki okiennej dla poszczególnych oddziałów - piętro 4 (rys. A30, A34).

Odpowiedź:

Wymianie podlegają tylko okna objęte granicą opracowania w zakresie IV p.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie nr 1

Zamawiający w wyjaśnieniach doprecyzował parametry stolarki okiennej poprzez dołączenie zestawień stolarki.

Na przedmiotowych zestawieniach pokazano też parametry żaluzji zewnętrznych.

Jeżeli przedmiotowe żaluzje zewnętrzne mają być przedmiotem zamówienia, to prosimy o potwierdzenie przez udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Odpowiedź:

Żaluzje zewnętrzne nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2

Zamawiający w wyjaśnieniach doprecyzował parametry stolarki okiennej poprzez dołączenie zestawień stolarki.

Na przedmiotowych zestawieniach pokazano też parametry siatek zabezpieczających przed insektami.

Jeżeli przedmiotowe siatki mają być przedmiotem zamówienia, to prosimy o potwierdzenie przez udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Odpowiedź:

Siatki mają być przedmiotem zamówienia.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
KIEROWNKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska