

WZ.5595.2.10.2015.AS

MEGREZ Sp. z o.o.	
Wpł.	2015 -08- 0 3
L.dz.	3318

DEKRETACJA .....	
Przekazać do: .....	
Katowice, dnia 21 lipca 2015 r.	
2015 -08- 0 3	podpis
Uwagi:	

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.) i §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), w związku z §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2015 r. MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 102, o dopuszczenie rozwiązań zamiennych w zakresie dotyczącym wyposażenia budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr Jerzego Królikowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Bronisława Kozdrasia,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie w przedmiotowym budynku rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego:

- zastosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora (§29 ust. 1 pkt 4),
- i spełnienie tego wymagania w sposób wskazany w przedłożonym opracowaniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:
- 1) zrealizowania wszystkich zadań wskazanych w Postanowieniu wydanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach o znaku WZ.5595.1.105.2015.AS z dnia 21.07.2015 roku,
  - 2) zabudowania wewnętrznych sygnalizatorów głosowych w dyżurkach pielęgniarek poszczególnych Oddziałów oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt personelu budynku głównego,
  - 3) utrzymywania w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej istniejących oraz projektowanych w budynku głównym urządzeń przeciwpożarowych,
  - 4) przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla personelu placówki w zakresie sposobów postępowania na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji pacjentów, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje,
  - 5) pisemnego powiadomienia przez zarządcę budynku głównego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach o zakończeniu realizacji zadań ujętych w niniejszej ekspertyzie.

Pozostałe wymagania ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza dotyczące zapewnienia pełnej sprawności funkcjonowania wszystkich urządzeń przeciwpożarowych, powinny być przestrzegane na bieżąco w pełnym zakresie, określonym w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych.

## UZASADNIENIE

Jak wynika z treści przedłożonej ekspertyzy dla budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102 opracowano kompleksową koncepcję zabezpie-



czenia przeciwpożarowego, uwzględniając wymagania warunków techniczno-budowlanych, których spełnienie nie jest możliwe wraz z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Podkreślić należy, że koncepcja ta zapewnia nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Ponadto zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich przepisach przeciwpożarowych, budynek ten powinien zostać wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób w nim przebywających, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora. Właściciel obiektu postanowił skorzystać jednak z trybu określonego w §1 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, dotyczących między innymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych, pod warunkiem, że rozwiązania te zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Zastosowanie takiego trybu wymaga opracowania stosownej ekspertyzy technicznej oraz dokonania uzgodnienia wskazanych w niej rozwiązań zamiennych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Niezmiernie istotne w takim przypadku jest jednak odpowiednie uzasadnienie możliwości wdrożenia takiego właśnie trybu postępowania.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej po szczegółowej analizie przedmiotowego dokumentu zgodziła się z opinią autorów, że zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w sytuacji, w której obiekt posiada nowoczesny system sygnalizacji pożarowej z możliwością sterowania wielofunkcyjnymi sygnalizatorami alarmowymi, przekazującymi także komunikat głosowy o zagrożeniu, spowodowałoby poniesienie kosztów niewspółmiernie wysokich do osiągniętego poziomu w zakresie bezpieczeństwa. Z tego powodu uznano za konieczne skonfigurowanie systemu sygnalizacji pożarowej w taki sposób, aby w warunkach wykrycia pożaru, informacja o nim była niezwłocznie przekazana do pomieszczeń, w których przebywa personel. Personel będzie w takiej sytuacji w stanie podjąć bardzo szybko działania gaśnicze, a w przypadku braku ich skuteczności, w następstwie ewakuację pacjentów do stref bezpiecznych w poziomie tej samej kondygnacji, podzielonych przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze. Odpowiednie zachowanie personelu zagwarantują z kolei odpowiednie procedury zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz ich utrwalenie w czasie praktycznych szkoleń. Oczywiście rozstrzygając techniczne warunki ewakuacji w budynku w kontekście możliwości uzyskania rozwiązań zamiennych w zakresie dźwiękowego systemu ostrzegawczego uznano, że bezwzględnie konieczne jest wykonanie wszystkich zadań wskazanych w Postanowieniu znak WZ.5595.1.105.2015.AS wydanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 21 lipca 2015 r.

Po dokonaniu analizy zaproponowanych w przedłożonym opracowaniu rozwiązań, Śląski Komendant Wojewódzki PSP uznał, że po realizacji zadań wskazanych w ekspertyzie w analizowanym budynku zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa, a tym samym warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegną pogorszeniu. Podejmując takie rozstrzygnięcie uwzględniono utrzymywanie w pełnej sprawności funkcjonujące i projektowane w obiekcie zabezpieczenia techniczne, w tym przeciwpożarowe.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



nadbryg. Marek Rączka

#### Otrzymuje:

1. MEGREZ Sp. z o.o.  
ul. Edukacji 102  
43-100 Tychy (+1 egzemplarz ekspertyzy)

#### Do wiadomości:

2. KMPSP Tychy (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3. WZ KWPS (+1 egzemplarz ekspertyzy)